

**AFNOR****CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE****EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE****(Directive 90/396/CEE Appareils à gaz)
(Gas appliances directive 90/396/EEC)****Numéro : 49AQ986 (rév. 3)***L'AFNOR, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
AFNOR, after examination and verifications, certifies that the appliance:*

- **Fabriqué par :** **CEB**
Manufactured by **18, rue des Buchillons
VILLE LA GRAND - 521
F-74112 ANNEMASSE CEDEX**

- **Marque commerciale et modèle(s) :** **CUENOD**
Trade mark and model(s) : **C34 G 207/8 - C34 G 507/8 - C34 B 217/8**

ELCO-KLOCKNER
EK04.48 G/F-Z - EK04.48 G/F-ZV

- **Genre de l'appareil :** **BRULEUR A AIR SOUFFLE**
Kind of the appliance : **FORCED DRAUGHT BURNER**

- **Désignation du type :** **C34 G507/8**

Type designation:

| Pays de destination <i>Destination countries</i> | Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i> | Catégories <i>Categories</i> |
|--|--|--|
| FR | 20-300/25-300 ; 37-148 | I12Er3P |
| AT | 20 ; 50 | I12H3P |
| DE | 20-50 ; 30-50 | I12ELL3P |
| BE | 20/25 ; 37-50 | I2E(R)B ; I3P |
| IT | 20-300 ; 37-148 | I12H3+ |
| DK-FI-SE | 20-300 | I2H |
| ES-GB-GR-IE-PT-CH | 20-300 ; 37-148 | I12H3P |
| LU | 20-50 ; 30-50 | I12E 3B/P |
| NL | 25 ; 30-50 | I12L3P |
| NO-IS | 30 | I3B/P |

est conforme aux exigences essentielles de la directive "Appareils à gaz" 90/396/CEE (29/06/1990).
is in conformity with the essential requirements of the "Gas appliances" directive 90/396/EEC (29/06/1990).

CE 0049**AFNOR****AFNOR CERTIFICATION****Le Directeur***Director*


Jacques BESLIN

Association Française de Normalisation

Tour Europe - 92049 Paris La Défense Cedex - France

Certification gaz : 58, rue du rocher - 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 47 54 32 95 - Télécopie : +33 (0)1 42 94 04 30

Rév. 3 : 49AQ986 du 95/12/30

le : **98/10/08**